

МДОУ «Детский сад № 22»

Отчет о проделанной работе по устранению нарушений требований пожарной безопасности

По предписанию № 85\1\1 от 19.04.2019 г.

№ п/п	Вид нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	В коридорах и лестничных клетках, служащих для эвакуации людей в здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания в здании	ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в РФ п.33, п.43	19.04.2020 г.	Составлена смета на проектные работы. Готовится проект.
2	Здание не оборудовано СОУЭ	ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Ст.20 П.5.1. раздел 6 таблицы 2 НПБ104-03 П.7 раздел 1 таблицы 2 СП 3.13.139.2009	19.04.2020	Составлена смета на проектные работы. Готовится проект.

Заведующий



Т.Ю.Новожилова