

## **ПАМЯТКА**

### **по противопожарному режиму в МДОУ «Детский сад № 22»**

\* **Курение** во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории **строго запрещено.**

\* **Запрещено сжигание мусора**, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

\* **Запрещено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей** (краски, лаки, растворители и др.) в помещениях учреждения,

\* **В случае возникновения пожара, причиной которого стали электроприборы (электропроводка) необходимо немедленно обесточить** электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой в помещении детского сада (ответственный завхоз Красавина С.В.).

\* При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть; в единую службу спасения по **телефону «01», сотовый «112», или «101»,** оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.